

Day	Operation Hours	HF			O2	Sadržaj vlage	T	P	Brzina	Protok	Kolic. Otp. gasa	
		mg/Nm <sup>3</sup>	kg/h	Limit								%
01.11.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
02.11.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
03.11.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04.11.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
05.11.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
06.11.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
07.11.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
08.11.	2.5	0.34	0.04	5.00	23.22	7.74	31.68	0.00	9.84	118088.91	295.23	---
09.11.	24.0	0.33	0.06	5.00	22.55	9.90	46.12	0.00	16.43	184594.99	4430.31	---
10.11.	24.0	0.63	0.12	5.00	22.91	11.00	56.04	0.00	18.15	195678.37	4696.28	---
11.11.	24.0	0.84	0.18	5.00	22.84	8.52	56.87	0.00	19.11	212965.18	5111.13	---
12.11.	22.5	0.24	0.05	5.00	22.77	9.04	52.85	0.00	19.17	214651.42	4829.67	---
13.11.	24.0	0.47	0.12	5.00	22.52	8.52	47.61	0.00	19.76	226347.06	5432.32	---
14.11.	24.0	0.20	0.04	5.00	22.15	10.32	48.73	0.00	18.54	205612.89	4934.72	---
15.11.	0.5	0.26	0.06	5.00	23.29	3.29	33.16	0.00	17.05	213599.54	106.80	---
16.11.	21.0	1.47	0.31	5.00	23.15	5.46	43.50	0.00	18.06	210533.76	4421.19	---
17.11.	24.0	1.23	0.26	5.00	22.97	4.93	42.94	0.00	17.75	208306.24	4999.32	---
18.11.	24.0	1.70	0.37	5.00	23.22	3.74	44.02	0.00	18.48	218254.14	5238.11	---
19.11.	24.0	1.61	0.35	5.00	23.50	3.69	45.28	0.00	18.34	217820.01	5227.68	---
20.11.	24.0	1.95	0.42	5.00	23.42	5.21	45.60	0.00	18.45	215458.62	5171.02	---
21.11.	24.0	2.19	0.46	5.00	23.38	6.04	47.25	0.00	18.41	211953.30	5086.89	---
22.11.	23.0	1.80	0.37	5.00	23.51	7.55	43.41	0.00	18.22	207311.65	4768.20	---
23.11.	23.5	1.52	0.31	5.00	23.49	6.64	44.36	0.00	18.12	207469.86	4875.55	---
24.11.	24.0	0.53	0.11	5.00	23.36	2.49	42.48	0.00	17.93	217961.67	5231.07	---
25.11.	21.5	0.45	0.10	5.00	23.55	1.15	41.64	0.00	17.68	220318.05	4736.86	---
26.11.	8.0	0.28	0.06	5.00	22.23	0.48	42.09	0.00	17.54	220557.64	1764.46	---
27.11.	13.5	1.28	0.25	5.00	23.06	11.78	42.87	0.00	17.39	194076.37	2620.02	---
28.11.	24.0	1.88	0.35	5.00	23.10	12.92	48.13	0.00	17.44	187937.28	4510.52	---
29.11.	24.0	2.26	0.42	5.00	23.02	13.33	48.01	0.00	17.44	186659.34	4479.86	---
30.11.	21.0	1.53	0.28	5.00	23.19	14.02	48.74	0.00	17.40	184210.52	3868.46	---
MAV Average/ Sum	469.0	1.09	0.22	5.00	23.06	7.29	45.36	0.00	17.68	203494.21	96835.67	---
Availability in %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	---
DAV Min (steady state)		0.20	0.04	5.00	22.15	0.48	31.68	0.00	9.84	118088.91	106.80	---
Time		14.11.	08.11.	08.11.	14.11.	26.11.	08.11.	08.11.	08.11.	13.11.	15.11.	---
DAV Max (steady state)		2.26	0.46	5.00	23.55	14.02	56.87	0.00	19.78	226347.06	5432.32	---
Time		29.11.	21.11.	08.11.	25.11.	30.11.	11.11.	08.11.	13.11.	13.11.	13.11.	---
Uncertainty mass (%)			127.3 %									---

Operation Hours: 469.0, Steady Op Hours: 436.5, Availability O2: 100.0 %

Legend  
 Letfje - 'S' ili; zimsko - 'W'  
 status postrojenja: Stabilan rad - '1'; Zastoj - '-'; Pokretanje - 'SU'; Zaustavljanje - 'SD'  
 status merjenja: Validno - '1'; Zamenska vrednost - 'S'; Održavanje - 'M'; Kvar - 'X'; Kalibracija - 'C'; Iznad validnog opsega kalibracije - 'P'; Greška - 'F'; Iznad opsega merjenja - 'O'; Ispod opsega merjenja - 'U'; Nema podataka - 'N'  
 Usaglasenost sa GVE: >GVE - 'L'; >GVE+MN - '1'; >GVE\*1.2 - 'A'; >GVE\*1.2+MN - 'a'; >2\*GVE - 'B'; >2\*GVE+MN - 'b'; Dnevna važeća srednja vrednost>GVE - 'T'; Dnevna važeća srednja vrednost>GVE+MN - 't'  
 MN: HF= 1 mg/m<sup>3</sup>; HCl=6 mg/m<sup>3</sup>; NH3=10 mg/m<sup>3</sup>