

Day	Operation Hours	HF			O2	Sadržaj vlage	T	P	Brzina	Protok	Kolic. Otp. gasa	
		mg/Nm <sup>3</sup>	kg/h	Limit								%
01.03.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
02.03.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
03.03.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
04.03.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
05.03.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
06.03.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
07.03.	20.5	0.82	0.30	5.00	22.81	9.06	42.30	0.00	32.88	370974.66	7604.96	---
08.03.	19.5	1.67	0.61	5.00	22.72	10.84	43.19	0.00	32.88	362631.59	7071.32	---
09.03.	24.0	1.27	0.45	5.00	22.50	12.77	44.37	0.00	32.90	353175.83	8476.27	---
10.03.	24.0	1.81	0.62	5.00	22.44	15.41	44.79	0.00	32.89	340662.71	8175.92	---
11.03.	24.0	1.68	0.56	5.00	22.79	16.00	44.19	0.00	32.90	339796.16	8155.15	---
12.03.	21.5	0.40	0.14	5.00	22.80	7.55	42.91	0.00	32.94	380962.83	8190.87	---
13.03.	18.0	2.03	0.89	5.00	22.47	17.02	43.89	0.00	32.90	341069.56	6139.25	---
14.03.	20.5	2.68	0.89	5.00	22.37	17.11	44.91	0.00	32.92	335421.25	6876.11	---
15.03.	24.0	1.52	0.49	5.00	22.34	19.99	44.79	0.00	32.88	324147.36	7779.54	---
16.03.	3.0	0.20	0.07	5.00	22.39	15.49	38.19	0.00	32.61	350397.48	1051.18	---
17.03.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18.03.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19.03.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20.03.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21.03.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22.03.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23.03.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24.03.	8.0	1.23	0.21	5.00	26.41	17.32	49.62	1213.63	17.03	171444.49	1371.57	---
25.03.	21.0	1.14	0.18	5.00	27.60	21.34	50.37	1287.40	17.10	163578.99	3435.14	---
26.03.	17.5	0.30	0.05	5.00	26.60	18.85	49.01	1299.88	17.06	168547.80	2949.60	---
27.03.	24.0	0.27	0.04	5.00	18.09	22.12	50.06	1299.84	17.19	161171.31	3868.11	---
28.03.	23.5	0.21	0.03	5.00	19.56	21.66	47.32	1299.99	17.12	165967.44	3900.26	---
29.03.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30.03.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31.03.	0.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
MAV Average/ Sum	293.0	1.15	0.36	5.00	22.93	16.17	45.33	426.72	27.61	288663.30	85045.05	---
Availability in %		100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	---
DAV Min (steady state)		0.20	0.03	5.00	18.09	7.55	38.19	0.00	17.03	161171.31	1051.18	---
Time		16.03.	28.03.	07.03.	27.03.	12.03.	16.03.	07.03.	24.03.	27.03.	16.03.	---
DAV Max (steady state)		2.68	0.89	5.00	27.60	22.12	50.37	1299.99	32.94	380962.83	8476.27	---
Time		14.03.	14.03.	07.03.	25.03.	27.03.	25.03.	28.03.	12.03.	12.03.	09.03.	---
Uncertainty mass (%)			77.8 %									---

Operation Hours: 293.0, Steady Op Hours: 280.0, Availability O2: 100.0 %

Legend  
 Letnje - 'S' ili; zimsko - 'W'  
 status postrojenja: Stabilan rad - '1'; Zastoj - '-'; Pokretanje - 'SU'; Zaustavljanje - 'SD'  
 status merjenja: Validno - '1'; Zamenska vrednost - 'S'; Održavanje - 'M'; Kvar - 'X'; Kalibracija - 'C'; Iznad validnog opsega kalibracije - 'P'; Greška - 'F'; Iznad opsega merjenja - 'O'; Ispod opsega merjenja - 'U'; Nema podataka - 'N'  
 Usaglasenost sa GVE: >GVE - 'L'; >GVE+MN - 'I'; >GVE\*1.2 - 'A'; >GVE\*1.2+MN - 'a'; >2\*GVE - 'B'; >2\*GVE+MN - 'b'; Dnevna važeća srednja vrednost>GVE - 'T'; Dnevna važeća srednja vrednost>GVE+MN - 't'  
 MN: HF= 1 mg/m<sup>3</sup>; HCl=6 mg/m<sup>3</sup>; NH3=10 mg/m<sup>3</sup>