

| Day                            | Operation Hours | HF                 |                |                | HCl                |                |                 | NH3                |                |                 | Prasina            |                |                 |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|
|                                |                 | mg/Nm <sup>3</sup> | kg/h           | Limit          | mg/Nm <sup>3</sup> | kg/h           | Limit           | mg/Nm <sup>3</sup> | kg/h           | Limit           | mg/Nm <sup>3</sup> | kg/h           | Limit           |
| 01.09.                         | 24.0            | 0.92               | 0.15           | 5.00           | 1.33               | 0.22           | 20.00           | 7.39               | 1.20           | 30.00           | 1.34               | 0.22           | 20.00           |
| 02.09.                         | 14.0            | 0.70               | 0.12           | 5.00           | 1.53               | 0.26           | 20.00           | 8.05               | 1.33           | 30.00           | 1.32               | 0.22           | 20.00           |
| 03.09.                         | 24.0            | 1.97               | 0.31           | 5.00           | 2.28               | 0.36           | 20.00           | 15.64              | 2.45           | 30.00           | 7.01               | 1.09           | 20.00           |
| 04.09.                         | 24.0            | 1.10               | 0.17           | 5.00           | 0.43               | 0.07           | 20.00           | 8.47               | 1.33           | 30.00           | 3.71               | 0.58           | 20.00           |
| 05.09.                         | 24.0            | 1.11               | 0.17           | 5.00           | 0.63               | 0.09           | 20.00           | 7.75               | 1.20           | 30.00           | 2.12               | 0.33           | 20.00           |
| 06.09.                         | 21.5            | 0.40               | 0.07           | 5.00           | 1.01               | 0.17           | 20.00           | 7.77               | 1.20           | 30.00           | 3.49               | 0.55           | 20.00           |
| 07.09.                         | 24.0            | 0.65               | 0.09           | 5.00           | 1.40               | 0.21           | 20.00           | 7.48               | 1.13           | 30.00           | 5.26               | 0.78           | 20.00           |
| 08.09.                         | 21.5            | 0.73               | 0.11           | 5.00           | 0.10               | 0.02           | 20.00           | 6.73               | 1.04           | 30.00           | 2.89               | 0.44           | 20.00           |
| 09.09.                         | 22.5            | 0.79               | 0.12           | 5.00           | 0.11               | 0.02           | 20.00           | 7.66               | 1.20           | 30.00           | 2.58               | 0.41           | 20.00           |
| 10.09.                         | 24.0            | 0.58               | 0.09           | 5.00           | 0.69               | 0.11           | 20.00           | 5.38               | 0.85           | 30.00           | 2.30               | 0.37           | 20.00           |
| 11.09.                         | 23.5            | 0.55               | 0.08           | 5.00           | 0.06               | 0.01           | 20.00           | 6.14               | 0.94           | 30.00           | 2.18               | 0.32           | 20.00           |
| 12.09.                         | 24.0            | 0.53               | 0.08           | 5.00           | 0.06               | 0.01           | 20.00           | 7.28               | 1.10           | 30.00           | 2.04               | 0.31           | 20.00           |
| 13.09.                         | 24.0            | 0.42               | 0.07           | 5.00           | 2.19               | 0.36           | 20.00           | 10.09              | 1.68           | 30.00           | 1.71               | 0.27           | 20.00           |
| 14.09.                         | 11.0            | 0.44               | 0.07           | 5.00           | 0.06               | 0.01           | 20.00           | 1.35               | 0.22           | 30.00           | 2.18               | 0.35           | 20.00           |
| 15.09.                         | 24.0            | 0.55               | 0.09           | 5.00           | 1.11               | 0.18           | 20.00           | 2.37               | 0.39           | 30.00           | 7.71               | 1.39           | 20.00           |
| 16.09.                         | 24.0            | 0.86               | 0.14           | 5.00           | 0.07               | 0.01           | 20.00           | 0.47               | 0.08           | 30.00           | 8.50               | 1.43           | 20.00           |
| 17.09.                         | 15.0            | 1.34               | 0.22           | 5.00           | 0.06               | 0.01           | 20.00           | 0.50               | 0.09           | 30.00           | 4.21               | 0.67           | 20.00           |
| 18.09.                         | 24.0            | 0.51               | 0.10           | 5.00           | 3.68               | 0.69           | 20.00           | 1.41               | 0.27           | 30.00           | 0.93               | 0.18           | 20.00           |
| 19.09.                         | 21.0            | 0.52               | 0.10           | 5.00           | 3.81               | 0.70           | 20.00           | 1.20               | 0.22           | 30.00           | 0.83               | 0.15           | 20.00           |
| 20.09.                         | 24.0            | 1.08               | 0.20           | 5.00           | 5.22               | 0.98           | 20.00           | 0.50               | 0.09           | 30.00           | 0.99               | 0.19           | 20.00           |
| 21.09.                         | 24.0            | 0.75               | 0.14           | 5.00           | 2.84               | 0.54           | 20.00           | 0.49               | 0.09           | 30.00           | 1.41               | 0.27           | 20.00           |
| 22.09.                         | 24.0            | 0.48               | 0.09           | 5.00           | 0.99               | 0.19           | 20.00           | 1.67               | 0.32           | 30.00           | 1.84               | 0.35           | 20.00           |
| 23.09.                         | 24.0            | 0.44               | 0.08           | 5.00           | 0.71               | 0.13           | 20.00           | 5.07               | 0.95           | 30.00           | 1.92               | 0.36           | 20.00           |
| 24.09.                         | 24.0            | 0.32               | 0.06           | 5.00           | 0.13               | 0.02           | 20.00           | 3.17               | 0.59           | 30.00           | 1.61               | 0.30           | 20.00           |
| 25.09.                         | 24.0            | 0.76               | 0.14           | 5.00           | 3.35               | 0.61           | 20.00           | 0.99               | 0.18           | 30.00           | 1.64               | 0.30           | 20.00           |
| 26.09.                         | 7.0             | 0.42               | 0.08           | 5.00           | 1.46               | 0.28           | 20.00           | 5.20               | 0.91           | 30.00           | 1.73               | 0.32           | 20.00           |
| 27.09.                         | 21.0            | 1.26               | 0.21           | 5.00           | 0.68               | 0.11           | 20.00           | 4.74               | 0.79           | 30.00           | 3.67               | 0.61           | 20.00           |
| 28.09.                         | 22.0            | 0.59               | 0.10           | 5.00           | 1.86               | 0.31           | 20.00           | 2.30               | 0.39           | 30.00           | 2.61               | 0.43           | 20.00           |
| 29.09.                         | 24.0            | 0.95               | 0.16           | 5.00           | 3.60               | 0.60           | 20.00           | 1.44               | 0.24           | 30.00           | 2.83               | 0.47           | 20.00           |
| 30.09.                         | 24.0            | 0.66               | 0.11           | 5.00           | 0.51               | 0.08           | 20.00           | 1.02               | 0.18           | 30.00           | 3.30               | 0.58           | 20.00           |
| MAV Average/ Sum               | 656.0           | 0.75               | 0.12           | 5.00           | 1.40               | 0.25           | 20.00           | 4.66               | 0.75           | 30.00           | 2.86               | 0.47           | 20.00           |
| Availability in %              |                 | 100.0 %            | 100.0 %        | 100.0 %        | 100.0 %            | 100.0 %        | 100.0 %         | 100.0 %            | 100.0 %        | 100.0 %         | 100.0 %            | 100.0 %        | 100.0 %         |
| DAV Min (steady state)<br>Time |                 | 0.32<br>24.09.     | 0.06<br>24.09. | 5.00<br>01.09. | 0.06<br>11.09.     | 0.01<br>11.09. | 20.00<br>01.09. | 0.47<br>16.09.     | 0.08<br>16.09. | 30.00<br>01.09. | 0.83<br>19.09.     | 0.15<br>19.09. | 20.00<br>01.09. |
| DAV Max (steady state)<br>Time |                 | 1.97<br>03.09.     | 0.31<br>03.09. | 5.00<br>01.09. | 5.22<br>20.09.     | 0.98<br>20.09. | 20.00<br>01.09. | 15.64<br>03.09.    | 2.45<br>03.09. | 30.00<br>01.09. | 8.50<br>16.09.     | 1.43<br>16.09. | 20.00<br>01.09. |
| Uncertainty mass (%)           |                 |                    | 233.3 %        |                |                    | 632.0 %        |                 |                    | 348.0 %        |                 |                    |                |                 |

Operation Hours: 656.0, Steady Op Hours: 626.5, Availability O2: 100.0 %

Legend  
 Letrije - 'S' ili: zimsko - 'W'  
 status postrojenja: Stabilan rad - '1'; Zastoj - '-'; Pokretanje - 'SU'; Zaustavljanje - 'SD'  
 status merjenja: Validno - '1'; Zamenska vrednost - 'S'; Održavanje - 'M'; Kvar - 'X'; Kalibracija - 'C'; Iznad validnog opsega kalibracije - 'P'; Greška - 'F'; Iznad opsega merjenja - 'O'; Ispod opsega merjenja - 'U'; Nema podataka - 'N'  
 Usaglasenost sa GVE: >GVE - 'L'; >GVE+MN - 'I'; >GVE\*1.2 - 'A'; >GVE\*1.2+MN - 'a'; >2\*GVE - 'B'; >2\*GVE+MN - 'b'; Dnevna važeća srednja vrednost>GVE - 'T'; Dnevna važeća srednja vrednost>GVE+MN - 't'  
 MN: HF= 1 mg/m<sup>3</sup>; HCl=6 mg/m<sup>3</sup>; NH3=10 mg/m<sup>3</sup>

| Day                            | Operation Hours | O2<br>%         | Sadržaj vlage<br>% | T<br>°C         | P<br>hPa          | Brzina<br>m/s   | Protok<br>Nm³/h     | Kolic. Otp. gasa<br>km³ |  |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|--|
| 01.09.                         | 24.0            | 21.08           | 20.33              | 55.11           | 1001.82           | 15.99           | 163446.00           | 3922.75                 |  |
| 02.09.                         | 14.0            | 20.71           | 17.11              | 49.90           | 1000.60           | 15.62           | 168417.46           | 2357.82                 |  |
| 03.09.                         | 24.0            | 17.25           | 20.89              | 55.43           | 1002.69           | 15.44           | 156667.80           | 3760.03                 |  |
| 04.09.                         | 24.0            | 17.17           | 18.98              | 53.09           | 1001.51           | 15.04           | 156985.92           | 3767.65                 |  |
| 05.09.                         | 24.0            | 16.72           | 21.04              | 55.29           | 998.96            | 15.30           | 154407.78           | 3705.82                 |  |
| 06.09.                         | 21.5            | 19.52           | 11.82              | 53.52           | 1000.32           | 14.63           | 165707.54           | 3562.74                 |  |
| 07.09.                         | 24.0            | 16.65           | 19.70              | 54.04           | 1003.87           | 14.40           | 149362.36           | 3560.69                 |  |
| 08.09.                         | 21.5            | 16.58           | 20.16              | 53.53           | 1001.94           | 14.92           | 153101.14           | 3291.67                 |  |
| 09.09.                         | 22.5            | 16.44           | 21.03              | 54.66           | 993.38            | 15.64           | 157292.56           | 3539.10                 |  |
| 10.09.                         | 24.0            | 16.28           | 21.13              | 55.04           | 994.86            | 15.76           | 158401.93           | 3801.63                 |  |
| 11.09.                         | 23.5            | 17.20           | 19.01              | 52.77           | 998.85            | 14.35           | 147335.85           | 3462.41                 |  |
| 12.09.                         | 24.0            | 16.73           | 20.18              | 54.74           | 994.97            | 14.90           | 151620.83           | 3638.91                 |  |
| 13.09.                         | 24.0            | 16.73           | 19.54              | 52.99           | 993.50            | 15.28           | 157767.77           | 3786.89                 |  |
| 14.09.                         | 11.0            | 18.34           | 18.56              | 49.88           | 997.79            | 15.11           | 159740.70           | 1757.14                 |  |
| 15.09.                         | 24.0            | 21.34           | 10.50              | 55.34           | 996.80            | 15.64           | 178507.16           | 4284.18                 |  |
| 16.09.                         | 24.0            | 19.85           | 13.77              | 56.34           | 999.04            | 15.34           | 168423.64           | 4042.17                 |  |
| 17.09.                         | 15.0            | 18.28           | 14.91              | 44.03           | 1006.41           | 15.43           | 175217.49           | 2628.25                 |  |
| 18.09.                         | 24.0            | 20.02           | 13.43              | 41.98           | 1008.85           | 16.55           | 192757.39           | 4626.19                 |  |
| 19.09.                         | 21.0            | 20.37           | 15.05              | 45.23           | 1005.26           | 16.44           | 185006.17           | 3885.12                 |  |
| 20.09.                         | 24.0            | 20.44           | 13.93              | 46.39           | 1008.53           | 16.54           | 188481.64           | 4523.57                 |  |
| 21.09.                         | 24.0            | 20.50           | 12.56              | 45.73           | 1010.87           | 16.41           | 190652.01           | 4575.64                 |  |
| 22.09.                         | 24.0            | 20.69           | 13.19              | 46.41           | 1007.51           | 16.60           | 190854.24           | 4580.49                 |  |
| 23.09.                         | 24.0            | 20.67           | 13.93              | 46.90           | 1002.69           | 16.58           | 187923.70           | 4510.16                 |  |
| 24.09.                         | 24.0            | 20.71           | 14.31              | 47.29           | 1000.55           | 16.48           | 185403.89           | 4449.72                 |  |
| 25.09.                         | 24.0            | 20.65           | 14.59              | 48.24           | 1003.25           | 16.44           | 184238.95           | 4421.78                 |  |
| 26.09.                         | 7.0             | 20.33           | 11.20              | 40.07           | 1001.98           | 15.46           | 184391.51           | 1290.76                 |  |
| 27.09.                         | 21.0            | 20.75           | 15.01              | 48.28           | 998.17            | 15.08           | 166593.94           | 3498.48                 |  |
| 28.09.                         | 22.0            | 20.13           | 16.90              | 50.41           | 999.51            | 15.43           | 166212.16           | 3656.72                 |  |
| 29.09.                         | 24.0            | 20.32           | 18.31              | 51.96           | 1008.26           | 15.69           | 167123.35           | 4010.98                 |  |
| 30.09.                         | 24.0            | 21.16           | 14.70              | 52.45           | 1010.08           | 15.68           | 174299.53           | 4183.18                 |  |
| MAV Average/ Sum               | 656.0           | 19.12           | 16.53              | 50.56           | 1001.69           | 15.61           | 169512.08           | 111082.64               |  |
| Availability in %              |                 | 100.0 %         | 100.0 %            | 100.0 %         | 100.0 %           | 100.0 %         | 100.0 %             | 100.0 %                 |  |
| DAV Min (steady state)<br>Time |                 | 16.28<br>10.09. | 10.50<br>15.09.    | 40.07<br>26.09. | 993.38<br>09.09.  | 14.35<br>11.09. | 147335.85<br>11.09. | 1290.76<br>26.09.       |  |
| DAV Max (steady state)<br>Time |                 | 21.34<br>15.09. | 21.13<br>10.09.    | 56.34<br>16.09. | 1010.87<br>21.09. | 16.60<br>22.09. | 192757.39<br>18.09. | 4626.19<br>18.09.       |  |
| Uncertainty mass (%)           |                 |                 |                    |                 |                   |                 |                     |                         |  |

Operation Hours: 656.0, Steady Op Hours: 626.5, Availability O2: 100.0 %

Legend  
 Letrije - 'S' ili: zimsko - 'W'  
 status postrojenja: Stabilan rad - '1'; Zastoj - '-'; Pokretanje - 'SU'; Zaustavljanje - 'SD'  
 status merenja: Validno - '1'; Zamenska vrednost - 'S'; Održavanje - 'M'; Kvar - 'X'; Kalibracija - 'C'; Iznad validnog opsega kalibracije - 'P'; Greška - 'F'; Iznad opsega merenja - 'O'; Ispod opsega merenja - 'U'; Nema podataka - 'N'  
 Usaglasenost sa GVE: >GVE - 'L'; >GVE+MN - 'I'; >GVE\*1.2 - 'A'; >GVE\*1.2+MN - 'a'; >2\*GVE - 'B'; >2\*GVE+MN - 'b'; Dnevna važeća srednja vrednost>GVE - 'T'; Dnevna važeća srednja vrednost>GVE+MN - 't'  
 MN: HF= 1 mg/m³; HCl=6 mg/m³, NH3=10 mg/m³

Created on/ at 1.10.2024/ 00:02, created according to ÖNORM M9412:2008 (EmiProtocol Version V 6.5, Parameter Version V1)